

INFORME DE ENSAYO: 2617308 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617308	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 12:00
Punto de toma: DEPOSITO 1 AFCH	Matriz: Agua de consumo
*TªC toma: 20	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de Legionella spp.	No detectado	ufc/220 ml	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 (1)(2)(3)
Matriz A, Proc. 5 y 7 Medio Cultivo BCYE y GVPC				
Volumen máx. analizado Legionella	320	ml		
Límite de detección	1	ufc/220 ml		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			

Límite Normativo

- (1) RD 3/2023
(2) RD 614/2024
(3) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

- Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
- Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617309 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617309	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 12:10
Punto de toma: DEPOSITO 2 AFCH	Matriz: Agua de consumo
*TªC toma: 20	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de Legionella spp.	No detectado	ufc/220 ml	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 (1)(2)(3)
Matriz A, Proc. 5 y 7 Medio Cultivo BCYE y GVPC				
Volumen máx. analizado Legionella	320	ml		
Límite de detección	1	ufc/220 ml		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			

Límite Normativo

- (1) RD 3/2023
(2) RD 614/2024
(3) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

- Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
- Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617310 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617310	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 12:15
Punto de toma: DEPOSITO 3 AFCH	Matriz: Agua de consumo
*TªC toma: 19	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de Legionella spp.	No detectado	ufc/220 ml	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 (1)(2)(3)
Matriz A, Proc. 5 y 7 Medio Cultivo BCYE y GVPC				
Volumen máx. analizado Legionella	320	ml		
Límite de detección	1	ufc/220 ml		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			

Límite Normativo

- (1) RD 3/2023
(2) RD 614/2024
(3) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

- Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
- Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617311 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617311	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 12:20
Punto de toma: DEPOSITO 4 AFCH	Matriz: Agua de consumo
*TªC toma: 23	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de Legionella spp.	No detectado	ufc/220 ml	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 (1)(2)(3)
Matriz A, Proc. 5 y 7 Medio Cultivo BCYE y GVPC				
Volumen máx. analizado Legionella	320	ml		
Límite de detección	1	ufc/220 ml		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			

Límite Normativo

- (1) RD 3/2023
- (2) RD 614/2024
- (3) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

1. Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
2. El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
3. Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617312 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617312	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 12:20
Punto de toma: DEPOSITO 5 AFCH	Matriz: Agua de consumo
*TªC toma: 24	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de Legionella spp.	No detectado	ufc/220 ml	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 (1)(2)(3)
Matriz A, Proc. 5 y 7 Medio Cultivo BCYE y GVPC				
Volumen máx. analizado Legionella	320	ml		
Límite de detección	1	ufc/220 ml		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			

Límite Normativo

- (1) RD 3/2023
(2) RD 614/2024
(3) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

- Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
- Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617313 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617313	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 12:25
Punto de toma: DEPOSITO 6 AFCH	Matriz: Agua de consumo
*TªC toma: 23	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de Legionella spp.	No detectado	ufc/220 ml	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 (1)(2)(3)
Matriz A, Proc. 5 y 7 Medio Cultivo BCYE y GVPC				
Volumen máx. analizado Legionella	320	ml		
Límite de detección	1	ufc/220 ml		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			

Límite Normativo

- (1) RD 3/2023
(2) RD 614/2024
(3) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

- Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
- Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617314 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617314	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 12:00
Punto de toma: CUARTO DOCTOR AFCH	Matriz: Agua de consumo
*TªC toma: 20	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de Legionella spp.	No detectado	ufc/220 ml	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 (1)(2)(3)
Matriz A, Proc. 5 y 7 Medio Cultivo BCYE y GVPC				
Volumen máx. analizado Legionella	320	ml		
Límite de detección	1	ufc/220 ml		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			

Límite Normativo

- (1) RD 3/2023
(2) RD 614/2024
(3) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

- Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
- Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617315 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617315	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 12:10
Punto de toma: CUARTO ARBITROS AFCH	Matriz: Agua de consumo
*TªC toma: 20	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de Legionella spp.	No detectado	ufc/220 ml	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 (1)(2)(3)
Matriz A, Proc. 5 y 7 Medio Cultivo BCYE y GVPC				
Volumen máx. analizado Legionella	320	ml		
Límite de detección	1	ufc/220 ml		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			

Límite Normativo

- (1) RD 3/2023
- (2) RD 614/2024
- (3) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

1. Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
2. El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
3. Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617316 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617316	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 13:00
Punto de toma: DEPOSITO DE INCENDIOS 1	Matriz: Agua continental tratada (ACT)
*TªC toma: 19,0	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1 L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de <i>Legionella spp</i>	No detectado	ufc/vol. filtrado	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 (1)(2)
Matriz B, Proc. 8, 9 y 10 Medio de cultivo GVPC.				
Volumen filtrado Legionella	1,0	L		
Límite de detección	25	ufc/vol. filtrado		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			

Límite Normativo

- (1) RD 614/2024
(2) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos
marcados (*)
no están
amparados por
la acreditación
de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

- Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
- Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617317 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617317	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 13:00
Punto de toma: DEPOSITO DE INCENDIOS 2	Matriz: Agua continental tratada (ACT)
*TªC toma: 19,0	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1 L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de <i>Legionella spp</i>	No detectado	ufc/vol. filtrado	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 (1)(2)
Matriz B, Proc. 8, 9 y 10 Medio de cultivo GVPC.				
Volumen filtrado Legionella	1,0	L		
Límite de detección	25	ufc/vol. filtrado		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			

Límite Normativo

- (1) RD 614/2024
(2) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos
marcados (*)
no están
amparados por
la acreditación
de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

1. Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
2. El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
3. Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617318 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617318	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 13:00
Punto de toma: DEPOSITO DE INCENDIOS 3	Matriz: Agua continental tratada (ACT)
*TªC toma: 19,0	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1 L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de <i>Legionella spp</i>	No detectado	ufc/vol. filtrado	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 (1)(2)
Matriz B, Proc. 8, 9 y 10 Medio de cultivo GVPC.				
Volumen filtrado Legionella	1,0	L		
Límite de detección	25	ufc/vol. filtrado		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			

Límite Normativo

- (1) RD 614/2024
(2) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

- Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
- Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617319 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617319	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 13:00
Punto de toma: DEPOSITO DE INCENDIOS 4	Matriz: Agua continental tratada (ACT)
*TªC toma: 19,0	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1 L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de <i>Legionella spp</i>	No detectado	ufc/vol. filtrado	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 (1)(2)
Matriz B, Proc. 8, 9 y 10 Medio de cultivo GVPC.				
Volumen filtrado Legionella	1,0	L		
Límite de detección	25	ufc/vol. filtrado		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			

Límite Normativo

- (1) RD 614/2024
(2) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos
marcados (*)
no están
amparados por
la acreditación
de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

- Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
- Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617320 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617320	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 12:15
Punto de toma: ENFERMERIA AFCH	Matriz: Agua de consumo
*TªC toma: 20	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de Legionella spp.	No detectado	ufc/220 ml	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 (1)(2)(3)
Matriz A, Proc. 5 y 7 Medio Cultivo BCYE y GVPC				
Volumen máx. analizado Legionella	320	ml		
Límite de detección	1	ufc/220 ml		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			
Recuento de Aerobios 22°C-68 h Siembra prof. WPCA	<10	ufc/ml	UNE-EN ISO 6222:1999	< 100 (1)

Límite Normativo

- (1) RD 3/2023
- (2) RD 614/2024
- (3) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

1. Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
2. El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
3. Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617322 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617322	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 13:10
Punto de toma: RIEGO ASPERSORES NORTE BANQUILLOS	Matriz: Agua continental tratada (ACT)
*TªC toma: 19,0	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1 L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de <i>Legionella</i> spp	No detectado	ufc/vol. filtrado	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 (1)(2)
Matriz B, Proc. 8, 9 y 10 Medio de cultivo GVPC.				
Volumen filtrado Legionella	1,0	L		
Límite de detección	25	ufc/vol. filtrado		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			

Límite Normativo

- (1) RD 614/2024
(2) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

- Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
- Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617323 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617323	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 12:30
Punto de toma: DEPOSITO RIEGO	Matriz: Agua continental tratada (ACT)
*TªC toma: 20	Plástico estéril con tiosulfato
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 31/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Microbiológicos				
Recuento de <i>Legionella spp</i>	No detectado	ufc/vol. filtrado	UNE-EN ISO 11731:2017	< 100 ⁽¹⁾⁽²⁾
Matriz B, Proc. 8, 9 y 10 Medio de cultivo GVPC.				
Volumen filtrado Legionella	1,0	L		
Límite de detección	25	ufc/vol. filtrado		
Fecha inicio ensayo Legionella	20/08/2026			
Recuento Aerobios 22°C-68 h Siembra prof. WPCA	<1000	ufc/ml	UNE-EN ISO 6222:1999	< 100000 ⁽¹⁾⁽²⁾

Límite Normativo

- (1) RD 614/2024
(2) RD 487/2022

Madrid a, 31 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez



Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.

En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:

- Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
- Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617324 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617324	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: C.D. RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 12:10
Punto de toma: ENFERMERIA AFCH	Matriz: Agua de consumo
*TªC toma: 20	Plástico estéril
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 20/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Físico-químicos				
* Hierro	0,19	mg/l	PNT-FQ-11	< 0,2 ⁽¹⁾

Límite Normativo
(1) RD 3/2023

Madrid a, 25 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.
Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.
En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:
1. Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
2. El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
3. Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.

INFORME DE ENSAYO: 2617325 v1

Datos del cliente	
Cliente: BEST CONTROL FACILITY, S.L.	Tfno: 917 515 679
Dirección: C/ Portal de Belén,35 - local 2A	Mail: david.heredia@best-control.es

Muestra nº: 2617325	*Toma de muestra a cargo de: Cliente
---------------------	--------------------------------------

*Datos aportados por el cliente	
Procedencia: RAYO VALLECANO	Fecha/hora de toma: 20/08/2026 12:15
Punto de toma: DEPOSITO DE RIEGO AFCH	Matriz: Agua continental tratada (ACT)
*TªC toma: 20	Plástico estéril
	*Clr/Ct (mg/l): No aporta

Datos de recepción de laboratorio	
Fecha de recepción: 20/08/2026	Contenido: 1L de agua
Fecha inicio de análisis: 20/08/2026	
Fecha fin de análisis: 20/08/2026	

Resultados analíticos				
Ensayo	Resultado	Unidad	Método	Val. de referencia
Parámetros Físico-químicos				
* Hierro	0,17	mg/l	PNT-FQ-11	< 2 (1)(2)

Límite Normativo

- (1) RD 614/2024
(2) RD 487/2022

Madrid a, 25 de agosto de 2026

Autorizado por
Rocío Domínguez

ND: No detectado. R.e: Recuento estimado. U: Incertidumbre.
Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del cliente. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento del laboratorio. Laboratorio con Sistema de Calidad ISO 9001:2015 Ctdo nº 9175 por IMQ.
En el caso de que la toma de muestras sea realizada por el cliente:
1. Los resultados aplican a la muestra como se recibió.
2. El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente.
3. Dichos datos no están amparados por la acreditación ENAC.